



// 進捗状況および連絡事項 //

R8.3月末撮影



湛水整地


保護コンクリート



敷砂利



交通規制・迂回路



★振動騒音実測数値【最大数値】

●整地工 湛水整地作業 振動 63.0db・騒音 75.0db

★作業中止基準 振動70db・騒音80db★

現場HP

